



ダイキンエアコン 新冷媒 (R410A) シリーズ

取扱説明書

スカイエア

空冷ヒートポンプエアコン
「セバレート形」

●この取扱説明書には、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示213号 (平成21年) による表示事項を記載しております。(冷房専用形は対象外です。)

■EcoZEAS80の性能について

室外ユニット	室内ユニット		冷房能力	暖房能力	冷房消費電力	暖房消費電力	通年エネルギー消費効率 (APF)	区分名
形式	形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)		
RZZP40BB形	FHCP40BB	1	3.6	4.0	0.805	0.810	6.2	ab
	FHNP40AL	1	3.6	4.0	1.06	1.00	4.5	ab
	FAP40BA	1	3.6	4.0	0.895	0.940	5.2	af
	FHBP40AL	1	3.6	4.0	1.04	1.02	4.5	af
	FHGP40AL	1	3.6	4.0	1.06	0.955	4.8	af
	FHP40AL	1	3.6	4.0	0.950	0.950	5.3	af
	FHKP40AL	1	3.6	4.0	1.09	1.05	4.8	af
	FUP40AL	1	3.6	4.0	0.915	0.915	4.8	af
	FVP40BA	1	4.0	4.5	0.941	0.935	6.3	ab
RZZP45BB形	FHNP45AL	1	4.0	4.5	1.26	1.16	4.5	ab
	FAP45BA	1	4.0	4.5	1.06	1.12	5.2	af
	FHBP45AL	1	4.0	4.5	1.25	1.21	4.4	af
	FHGP45AL	1	4.0	4.5	1.27	1.12	4.7	af
	FHP45AL	1	4.0	4.5	1.11	1.10	5.2	af
	FHKP45AL	1	4.0	4.5	1.25	1.21	4.8	af
RZZP50BB形	FHCP50BB	1	4.5	5.0	1.08	1.03	6.2	ab
	FHNP50AL	1	4.5	5.0	1.45	1.33	4.5	ab
	FAP50BA	1	4.5	5.0	1.15	1.28	5.1	af
	FARP50AL	1	4.5	5.0	1.37	1.67	4.2	af
	FHBP50AL	1	4.5	5.0	1.42	1.33	4.6	af
	FBP50AL	1	4.5	5.0	1.49	1.49	4.7	af
	FHGP50AL	1	4.5	5.0	1.49	1.31	4.6	af
	FHP50AL	1	4.5	5.0	1.26	1.24	5.2	af
	FHKP50AL	1	4.5	5.0	1.30	1.28	5.0	af
	FHMP50AL	1	4.5	5.0	1.27	1.25	4.7	af
	FUP50AL	1	4.5	5.0	1.26	1.21	4.8	af
	FVP50BA	1	4.5	5.0	1.17	1.19	5.3	af
	FHCP56BB	1	5.0	5.6	1.26	1.21	6.0	ab
	FHNP56AL	1	5.0	5.6	1.63	1.59	4.5	ab
	FAP56BA	1	5.0	5.6	1.31	1.49	5.0	af
RZZP56BB形	FHBP56AL	1	5.0	5.6	1.56	1.59	4.3	af
	FHGP56AL	1	5.0	5.6	1.75	1.55	4.4	af
	FHP56AL	1	5.0	5.6	1.42	1.39	5.1	af
	FHKP56AL	1	5.0	5.6	1.55	1.57	4.7	af
	FVP56BA	1	5.0	5.6	1.33	1.42	5.2	af
RZZP63BB形	FHCP63BB	1	5.6	6.3	1.37	1.34	5.9	ab
	FHNP63AL	1	5.6	6.3	1.95	1.78	4.4	ab
	FAP63BA	1	5.6	6.3	1.61	1.62	5.0	af
	FHBP63AL	1	5.6	6.3	1.74	1.79	4.3	af
	FHGP63AL	1	5.6	6.3	2.05	1.72	4.4	af
	FHP63AL	1	5.6	6.3	1.68	1.63	5.1	af
	FHKP63AL	1	5.6	6.3	1.87	1.75	4.6	af
	FHMP63AL	1	5.6	6.3	1.61	1.67	4.7	af
	FUP63AL	1	5.6	6.3	1.62	1.67	4.7	af
	FVP63BA	1	5.6	6.3	1.57	1.63	5.2	af

■ZEASシリーズの性能について

室外ユニット	室内ユニット		冷房能力	暖房能力	冷房消費電力	暖房消費電力	通年エネルギー消費効率 (APF)	区分名
形式	形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)		
RZYP40BB形	FHCP40AL	1	3.6	4.0	0.888	0.870	5.6	ab
	FHNP40AL	1	3.6	4.0	1.13	1.05	4.3	ab
	FAP40BA	1	3.6	4.0	0.940	0.990	5.0	af
	FHBP40AL	1	3.6	4.0	1.10	1.08	4.3	af
	FHGP40AL	1	3.6	4.0	1.13	1.00	4.6	af
	FHP40AL	1	3.6	4.0	0.990	1.00	5.1	af
	FHKP40AL	1	3.6	4.0	1.16	1.11	4.6	af
	FUP40AL	1	3.6	4.0	0.960	0.970	4.6	af
	FVP45AL	1	4.0	4.5	1.04	1.02	5.5	ab
RZYP45BB形	FHNP45AL	1	4.0	4.5	1.34	1.23	4.3	ab
	FAP45BA	1	4.0	4.5	1.13	1.18	5.0	af
	FHBP45AL	1	4.0	4.5	1.34	1.28	4.2	af
	FHGP45AL	1	4.0	4.5	1.34	1.19	4.5	af
	FHP45AL	1	4.0	4.5	1.17	1.16	5.0	af
	FHKP45AL	1	4.0	4.5	1.32	1.28	4.6	af
RZYP50BB形	FHCP50AL	1	4.5	5.0	1.28	1.19	5.4	ab
	FHNP50AL	1	4.5	5.0	1.54	1.40	4.3	ab
	FAP50BA	1	4.5	5.0	1.28	1.29	4.9	af
	FARP50AL	1	4.5	5.0	1.52	1.86	4.0	af
	FHBP50AL	1	4.5	5.0	1.51	1.41	4.4	af
	FBP50AL	1	4.5	5.0	1.66	1.66	4.5	af
	FHGP50AL	1	4.5	5.0	1.59	1.40	4.4	af
	FHP50AL	1	4.5	5.0	1.33	1.31	5.0	af
	FHKP50AL	1	4.5	5.0	1.37	1.36	4.8	af
	FHMP50AL	1	4.5	5.0	1.37	1.36	4.5	af
	FUP50AL	1	4.5	5.0	1.33	1.27	4.6	af
	FVP50BA	1	4.5	5.0	1.31	1.35	4.6	af
	FHCP56AL	1	5.0	5.6	1.44	1.36	5.5	ab
	FHNP56AL	1	5.0	5.6	1.75	1.67	4.3	ab
	FAP56BA	1	5.0	5.6	1.47	1.49	4.8	af
RZYP56BB形	FHBP56AL	1	5.0	5.6	1.66	1.68	4.1	af
	FHGP56AL	1	5.0	5.6	1.95	1.65	4.2	af
	FHP56AL	1	5.0	5.6	1.51	1.46	4.9	af
	FHKP56AL	1	5.0	5.6	1.67	1.68	4.5	af
	FVP56BA	1	5.0	5.6	1.51	1.63	4.7	af
RZYP63BB形	FHCP63AL	1	5.6	6.3	1.71	1.53	5.4	ab
	FHNP63AL	1	5.6	6.3	2.28	1.90	4.2	ab
	FAP63BA	1	5.6	6.3	1.90	1.71	4.8	af
	FHBP63AL	1	5.6	6.3	2.00	1.93	4.1	af
	FHGP63AL	1	5.6	6.3	2.41	1.83	4.2	af
	FHP63AL	1	5.6	6.3	1.84	1.68	4.9	af
	FHKP63AL	1	5.6	6.3	2.14	1.82	4.4	af
	FHMP63AL	1	5.6	6.3	1.78	1.70	4.5	af
	FUP63AL	1	5.6	6.3	1.77	1.71	4.5	af
	FVP63BA	1	5.6	6.3	1.86	1.74	4.7	af

室外ユニット	室内ユニット		冷房能力	暖房能力	冷房消費電力	暖房消費電力	通年エネルギー消費効率 (APF)	区分名
形式	形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)		
RZYP80BB形	FHCP80AL	1	7.1	8.0	2.17	2.11	5.1	ab
	FHNP80AL	2	7.1	8.0	2.00	2.08	5.6	ab
	FHNP40AL	2	7.1	8.0	2.60	2.32	4.0	ab
	FAP80BA	1	7.1	8.0	2.87	2.42	4.6	af
	FAP40BA	2	7.1	8.0	2.23	2.23	4.8	af
	FARP80AL	1	7.1	8.0	2.89	3.23	4.0	af
	FHBP80AL	1	7.1	8.0	2.81	2.54	4.5	af
	FHBP40AL	2	7.1	8.0	2.57	2.38	4.5	af
	FBP80AL	1	7.1	8.0	2.66	2.90	4.3	af
	FBP80ALP	1	7.1	8.0	2.66	2.90	4.4	af
	FHGP80AL	1	7.1	8.0	3.36	2.53	4.1	af
	FHGP40AL	2	7.1	8.0	2.48	2.45	4.2	af
	FHP80AL	1	7.1	8.0	2.31	2.41	4.4	af
	FHP40AL	2	7.1	8.0	2.08	2.05	5.1	af
	FHKP80AL	1	7.1	8.0	3.17	2.76	4.1	af
	FHKP40AL	2	7.1	8.0	2.61	2.35	4.4	af
	FHMP80AL	1	7.1	8.0	2.61	2.53	4.0	af
	FHTP80AL	1	7.1	8.0	3.16	3.13	3.8	af
	FUP80AL	1	7.1	8.0	2.47	2.45	4.0	af
	FUP40AL	2	7.1	8.0	2.32	2.30	4.4	af
	FVP80BA	1	7.1	8.0	2.83	2.81	4.2	af

●省エネ基準について

室内ユニット 形式	冷房能力 (kW)	基準エネルギー 消費効率 (APF)	区分名
FHCP～形 FHNP～形	3.6	6.0	ab
	4.0	5.9	
	4.5	5.9	
	5.0	5.8	
	5.6	5.8	
	7.1	5.7	ac
	10.0	6.0	
	12.5	5.7	
	14.0	5.5	
	20.0	5.1	
上記以外	25.0	4.8	ad
	3.6	5.1	af
	4.0	5.0	
	4.5	5.0	
	5.0	4.9	
	5.6	4.9	ag
	7.1	4.8	
	10.0	5.1	
	12.5	4.8	
	14.0	4.7	
	20.0	4.3	ah
	25.0	4.0	

●通年エネルギー消費効率 (APF) について

APF表示は、JIS B 8616：2006 (パッケージエアコンディショナー) と JRA4048：2006 (※) (パッケージエアコンディショナーの期間エネルギー消費効率) に基づいて行います。
※JRA4048：2006は、JIS B 8616：2006を実施するために (社) 日本冷凍空調工業会が作成した規格です。
・APF＝期間総合負荷 (能力) ÷ 期間消費電力量

ダイキンコンタクトセンター
営業時間：24時間365日対応いたします。

0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)
FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)
http://www.daikincc.com (ご相談対応ホームページ)

ご購入店名 TEL 据付年月日 年 月 日

ダイキン工業株式会社

本 社 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル 東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
郵便番号 530-8323 郵便番号 108-0075

3P284178-1

M11A006 (1102) [ES]